

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ⁽²⁾ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ⁽²⁾ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ⁽²⁾ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (Αίτηση για Άδεια Οικοδομής πριν την 17.02.1989)	ΧΡΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ (Αίτηση για Άδεια Οικοδομής μετά την 17.02.1989)			
Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Β' 259) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽³⁾	ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (Χ.Σ.Κ.)	Άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁵⁾	Χ.Σ.Κ. πλην κατηγοριών Β και Γ με θεωρητικό πληθυσμό ≤ 150 ατόμων ⁽¹⁰⁾	- Όλες οι άλλες περιπτώσεις πλην κατηγοριών Α και Γ - Χ.Σ.Κ. που χρησιμοποιούν υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)	- Θέατρα - Κινηματογράφοι
Για Θέατρα: Ν. 4229/2014 (Β' 8) όπως κάθε φορά ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁵⁾		Για Χ.Σ.Κ. με θεωρητικό πληθυσμό ≤ 50 ατόμων: Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁸⁾			
Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016 (Β' 165/2017) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁶⁾	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁸⁾	Καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια ≤ 1.000 τ.μ.	- Όλες οι άλλες περιπτώσεις - Καταστήματα με αποθήκευση φιαλών υγραερίου ≥ 200 kg	-
Πυροσβεστική Διάταξη 17/2016 (Β' 388) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁷⁾	ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ	Άρθρο 8 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) όπως κάθε φορά ισχύει ⁽⁹⁾	Σε όλες τις περιπτώσεις	-	-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1) Οι κατηγορίες κινδύνου Α, Β και Γ του παραρτήματος Γ αφορούν αποκλειστικά τα καταστήματα όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας (Πεδίο Εφαρμογής) και δεν αφορούν άλλους χώρους Συνάθροισης Κοινού ή Καταστήματα ή Γραφεία, όπως γυμναστήρια, σχολές χορού, καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών, γραφεία εταιρειών κ.λ.π.
- 2) Βλέπε παρ 2 του άρθρου 9 της παρούσας
- 3) ΦΕΚ 529 Β' /2015
- 4) ΦΕΚ 8 Α' /2014
- 5) Π.Δ. 71/1988 άρθρο 10
- 7) ΦΕΚ 388 Β' /2016
- 8) Π.Δ. 71/1988 άρθρο 9
- 9) Π.Δ. 71/1988 άρθρο 8

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Θ.Π.):

α) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε υφιστάμενο κτίριο με ωφέλιμη επιφάνεια (κύρια χρήση) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 100 τ.μ.

Θεωρητικός πληθυσμός: Ωφέλιμη επιφάνεια / συντελεστές σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της υπ' αριθμ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης

Θεωρητικός πληθυσμός = 100 τ.μ. / 1,4

Θεωρητικός πληθυσμός = 71 < 150 Υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου Α

(β) ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ σε νεόδμητο κτίριο με ωφέλιμη επιφάνεια (κύρια χρήση) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 130 τ.μ. και για ορθίους 10 τ.μ.

Θεωρητικός πληθυσμός = Ωφέλιμη επιφάνεια / συντελεστές σύμφωνα με την παρ. 2.1.1. του άρθρου 10 του Π.Δ. 71/1988

Θεωρητικός πληθυσμός = 130 τ.μ. / 1,1 + 10 τ.μ. / 0,50

Θεωρητικός πληθυσμός = 118 + 20 = 138 < 150 Υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου Α